

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0322318



Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 02.01. 033 00578

Срок действия с 20.10.2016 по 19.10.2021

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. 233-93-99, факс 294-64-83, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная: ООО "Качество огнезащиты", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Курчатова, 7

и представленная на сертификацию под наименованием Композиция огнебиозащитная для древесины ОК-ГФ.

Серийное производство.

ТУ РБ 28614941.003-96

код ОКП РБ – 20.59.59

код ТН ВЭД ТС – 3824907000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/ВУ ст. 5 п.п. 3.2, 3.3, 3.5 (СТБ 11.03.02-2010 п.п. 5.3.2, 5.3.3 (при минимальном суммарном расходе средства обеспечивается: 330 мл/м.кв. – 1 группа огнезащитной эффективности; 170 мл/м.кв. – 2 группа огнезащитной эффективности)).

Заявитель (изготовитель, продавец): ООО "Качество огнезащиты", Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 7, комната 8.

код УНП – 192675048

Сертификат выдан на основании:

а) документов отчет о проверке производства от 07.10.2016;

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, №№ 04-52/1486П, 04-52/1487П от 07.10.2015; 04-52/223П от 24.02.2015.

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ
Особые отметки Сертификат хранить не менее пяти лет после окончания срока действия.

Дополнительная информация



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор

Э.Э.Шатило
подпись
Д.И.Кузьминов
подпись

Э.Э.Шатило

инициалы, фамилия

Д.И.Кузьминов

инициалы, фамилия