ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00427

Серия BY № 0031456

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № BY/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Качество огнезащиты», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192675048, место нахождения: Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Маяковского, 79, кабинет 7 (Здание 1), телефон: +375 29 168 58 67, адрес электронной почты: okgf@tut.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Качество огнезащиты», место нахождения: Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Маяковского, 79, кабинет 7 (Здание 1); место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 223232, Минская область, г. Червень, ул. Октябрьская, 1/1.

ПРОДУКЦИЯ Композиция огнебиозащитная для древесины «DERVA», ТУ BY 192675048.006-2023 «Композиция огнебиозащитная для древесины «DERVA»», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824907000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
отчета о проверке производства от 05.02.2025, подписанного экспертами-аудиторами Мурзичем Олегом Геннадьевичем, Выпряжкиной Дарьей Борисовной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № BY/112 033.01;
протокола испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 1.0042, № 04-52/501П от 26.04.2025.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примененный стандарт СТБ 11.03.02-2010 «Система стандартов пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 5.3.2, 5.3.3. Композиция обеспечивает II (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 0,17 л/м^2; сохраняет огнезащитную эффективность в течение 5 лет при использовании огнезащищенных конструкций в неотапливаемых помещениях, где отсутствует воздействие химически агрессивных сред. Условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.06.2025 **ПО** 05.06.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации — Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы)) — Выпряжкина Дарья Борисовна

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Напольщина" зак. 487ц-2021, т. 10000